



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **RENOVA MEDIÇÃO LTDA** portadora do **CNPJ nº 28.470.827/0001-88**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Januaria Barbosa de Aguiar
Supervisão de Qualidade de Materiais

Maria Regiane Araújo Cavalcante
Coordenadoria de Controle de Materiais

Roberta Azevedo de Menezes
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 17 de Janeiro de 2025.



DESCRIÇÃO CAGECE (ou Atualização Vigente)	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	RESUMO CARACTERÍSTICAS GERAIS (ou Atualização Vigente)	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
HIDROMETRO VELOCIMETRICO CL - B, QN 1,5M³/H X DN 20 MM	HIDROMETRO VELOCIMETRICO, CL-B, QN 1,5 M³/H X DN 20 MM	HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO, CLASSE METROLÓGICA B, RELOJOARIA 45° SECA BLINDADA OU NÃO, CÚPULA DE VIDRO TEMPERADO, PRÉ EQUIPADA PARA CONEXÃO DE SENSOR TIPO INDUTIVO (A MAGNÉTICO) E ORIENTÁVEL MANUALMENTE EM ATÉ 360°, MULTIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, LEITURA DIRETA, BUJÃO DO REGULADOR METÁLICO EM LATÃO, FUNCIONAMENTO REVERSÍVEL, PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA FRIA TEMPERATURA DE 1° C A 40° C E IDM IGUAL OU SUPERIOR À 92%. ESTE MEDIDOR AO SER INSTALADO NA HORIZONTAL, COM INCLINAÇÃO DO EIXO DA TURBINA DE ATÉ 30° PARA ESQUERDA OU DIREITA, DEVE MANTER A SUA CLASSE METROLÓGICA E DEVE SER FORNECIDO SEM ACESSÓRIOS (TUBETE, PORCA PARA TUBETE E GUARNIÇÕES).	INCLUSO EM 17/01/2025
HIDROMETRO VOLUMETRICO R 400, Q3 2,5M³/H X DN20 MM	MEDIDOR VOLUMÉTRICO RESIDENCIAL R 400, Q3 2,5M³/H X DN20 MM	HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO R 400, HOMOLOGADO NO RTM 155 DO INMETRO, CLASSE DE EXATIDÃO 1 E/OU 2, RELOJOARIA 45° OU PLANA, SECA, CÚPULA DE VIDRO TEMPERADO, PRÉ EQUIPADA PARA CONEXÃO DE SENSOR TIPO INDUTIVO (A MAGNÉTICO); ORIENTÁVEL MANUALMENTE DE 360°, LEITURA DIRETA, FUNCIONAMENTO REVERSÍVEL, IP 68, IDM IGUAL OU SUPERIOR À 98%. INSTALAÇÃO EM POSIÇÕES H (HORIZONTAL) E V (VERTICAL); CONTER NA RELOJOARIA: LOGOMARCA DA CAGECE (ETIQUETA AUTOADESIVA OU GRAVAÇÃO A LASER NA COR CINZA OU EQUIVALENTE), QR CODE (GRAVAÇÃO A LASER OU ETIQUETA AUTOADESIVA) CONTENDO DADOS: N DE SÉRIE, ERRO DAS VAZÕES , ANO DE FABRICAÇÃO; FABRICANTE; NA CARÇAÇA (EM AMBOS OS LADOS): SETA SENTIDO DO FLUXO EM ALTO-RELEVO (MIN 0,3 MM), NUMERAÇÃO ALFANUMÉRICA (REALIZADA POR PANTÓGRAFO OU A LASER); PROVIDOS DE FILTROS INTERNO; PROTEGIDOS POR BLINDAGEM MAGNÉTICA III, CONFORME NORMA ABNT NBR 15538:2023; CARÇAÇA LIGA METÁLICA MÍNIMO 60% COBRE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 212:2002 E ABNT NBR 6941/2015 OU PLÁSTICO DE ENGENHARIA (COMPOSITE); PN 16 E ABNT E INMETRO; POSSUIR LACRE COM CABO CONFORME NORMA N.º NIE-DIMEL- 123 DO INMETRO. MARCA: RENOVA.	INCLUSO EM 17/01/2025