

## NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01

**PROCESSO Nº. 0700.000052/2016-01/CAGECE - DISPENSA EMERGENCIAL NA FORMA PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE TUBULAÇÃO PARA A ETA GAVIÃO.**

**Data de realização: 07/12/16 às 09:30h**

Respondendo as indagações formuladas pela concorrente, fazemos os seguintes esclarecimentos.

### PERGUNTA 01:

Ofertaríamos em alternativa a Junta de Desmontagem em Aço, sendo que o descritivo da Especificação seria conforme abaixo.

Junta de desmontagem travada axialmente DN 36" x 380 mm – PN 25

Corpo: ASTM A-36

Pistão: ASTM A-36

Contra-flange: ASTM A-36

Parafusos: SAE 1020 galvanizados a Quente

Porcas: SAE 1020 galvanizados a Quente

Extremidades flangeadas: ASTM A-36, NBR 7675 PN 25

Anel de vedação: Buna-N

Pintura de fundo: Epoxi de alta espessura, bi-componente, curado com poliamida e sem pigmentos anticorrosivos tóxicos

Acabamento: Fosco, azul RAL 5005, espessura mínima de película seca de 150micra

### RESPOSTA 01:

*A especificação proposta atende os critérios mínimos exigidos e, portanto, pode ser ofertada. Duas características merecem destaque: a proposição do aço estrutural A-36 em substituição ao ferro fundido dúctil (NBR 6916 classe 42012) no corpo, pistão e contra-flange e a galvanização a quente nos parafusos em substituição à eletrolítica. Informamos que ambas as alternativas são aceitas.*

2) – Se para 4.2.4 Grupo 03 – Item 01 e 4.2.5 Grupo 04 – Para estes itens é exigido o atendimento conforme 12.1.?


No caso de manter esta exigência para os dois itens e por sermos uma Empresa Comercial solicitamos alterar a exigência da Prova de Inscrição conforme exigência do item 12.1 para:


#### 12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.1. Prova de inscrição ou registro da licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia – CREA da localidade da sede da licitante; Folha de Dados preenchida pelo fabricante e assinada por Responsável Técnico com Registro no CREA

### RESPOSTA 02:

  
Eng.º Hélio Andrade Girão  
Coord. de Contabilidade e Eng. de Manutenção  
GEMAE CAGECE

  
Eng.º José Delano Gondim Júnior  
Gerente de Manutenção Estratégica  
GEMAE - DDO - CAGECE

***A licitante deverá apresentar a inscrição do FABRICANTE do equipamento ofertado, caso não seja ela própria a fabricante do mesmo.***

3) Informar se a data de abertura é 07.12.2016 às 9h30 conforme o edital ou dia 08.12.2016 conforme consta no site da Cagece.


**RESPOSTA 03:**

***Vale a data do edital, a saber: 07/12/2016. Corrigiremos a informação contida no site.***

Fortaleza, 28 de novembro de 2016.



**José Delano Gondim Júnior**  
Gerente de Manutenção Estratégica – GEMAE



Engº Hélcio Andrade Girão  
Coord. de Contabilidade e Eng. de Manutenção  
GEMAE CAGECE